

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой (ОПР) - звуковой прожектор АСР-15.5.1 ФКЕС 425132.068 предназначен для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

ОПР может эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от -40° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 65.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	Значение
1	Максимальная электрическая мощность	15 Вт
2	Номинальное входное напряжение, В	30 / 100 / 120
3	Входная мощность при 100 В при 120 В при 30 В	15/ 10/ 5 Вт 15/ 7,5 Вт 15/ 10 Вт
4	Уровень характеристической чувствительности	90 дБ
5	Макс. уровень звукового давления ( Pmax, 1 м )	102 дБ
6	Диапазон воспроизводимых частот	100-16000 Гц
7	Габариты корпуса	210 x 174 x 320 мм
8	Масса	2,5 кг

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Оповещатель пожарный речевой АСР-15.5.1 - 1 шт.
2. Паспорт (ФКЕС 425132.068 ПС) - 1 шт.
3. Комплект крепежных принадлежностей - 1 компл.
4. Упаковка - 1 компл.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место с помощью набора крепежных принадлежностей.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети, для чего:

- Отверните шуруп и снимите крышку на боковой поверхности корпуса ОПР.

- Пропустите кабель через втулку с уплотнителем в нижней части корпуса (диаметр кабеля 3÷6,5 мм).

Подключите кабель к клеммной колодке согласно этикетке под крышкой.

- Установите крышку на место.

**ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ОПР ремонтируется только изготовителем.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании - в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т. п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель пожарный речевой АСР-15.5.1 включен на напряжение \_\_\_\_\_ В и мощность \_\_\_\_\_ Вт, соответствует техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет ЗАО «НПП «МЕТА» по адресу:  
г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»  
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44, 320-68-95

[www.meta-spb.com](http://www.meta-spb.com)  
[meta@meta-spb.com](mailto:meta@meta-spb.com)

## Оповещатель пожарный речевой АСР-15.5.1

ПАСПОРТ



Сертификат соответствия требованиям  
"Технического регламента о требованиях  
пожарной безопасности" № С-RU.ПБ34.В.01659  
Срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Научно-производственное предприятие "МЕТА"  
199048, Россия, Санкт-Петербург,  
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"  
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944  
(812)320-6895, 320-6896  
e-mail: meta@meta-spb.com  
<http://www.meta-spb.com>